

Documente pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu

A. Avize de securitate la incendiu pentru construcții, amenajări și instalații

1. Documente solicitate pentru obținerea avizului de securitate la incendiu:

Nr. crt.	Categoriile de construcții și sisteme	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
1.	Construcții noi	X	X	X	X ¹⁾	X					X
2.	Construcții existente la care se efectuează lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației, precum și în cazul în care se dispune măsura intrării în legalitate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare	X	X	X	X ¹⁾	X	X				X
3.	Stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, ori stații mixte, precum și stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV) ²⁾	X	X	X	X ³⁾		X		X	X	X
4.	Sisteme și rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme și parcuri industriale noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare	X		X	X ⁴⁾						X
5.	Instalații de stingere noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare	X	X	X	X ⁵⁾			X			X
6.	Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare	X	X	X				X			X

¹⁾ Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de:

- toate edificiile limitrofe, precizându-se nivelul de stabilitate/gradul de rezistență la foc, la incendiu al acestora;

- căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.

²⁾ Pentru cabina stației și construcțiile auxiliare din incinta stației se depun, în mod corespunzător, documentele menționate la nr. crt. 1 sau 2, după caz.

³⁾ Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de:

- toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea și riscul de incendiu;

- căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.

⁴⁾ Cuprinde amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanțele dintre hidranții de incendiu exteriori, precum și cele dintre aceștia și clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.

⁵⁾ În cazul rețelei de hidranți exteriori.

2. Documentele prevăzute în tabel sunt:

a) cererea-tip;

b) scenariul de securitate la incendiu preliminar;

c) referatele verifcătorilor de proiecte atestați la cerința „securitate la incendiu”;

d) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000;

e) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secțiune și pentru

fiecare nivel și fațadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori:

- (i)** traseele căilor de evacuare, cu menționarea lungimilor acestora;
- (ii)** elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni;
- (iii)** elementele de protecție a golurilor de acces în încăperi;

f) acordul vecinilor, în cazul includerii în același compartiment de incendiu a mai multor construcții cu proprietari diferiți;

g) piesele desenate cu amplasarea instalațiilor, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc, după caz;

h) piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației, care nu trebuie să depășească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menționează distanța dintre elementele constituente ale acesteia;

i) schema instalației și plan cu zonarea Ex;

j) opisul cu documentele depuse.

B. Avizul de amplasare în parcelă se emite pe baza următoarelor documente:

a) cererea-tip;

b) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează distanțele față de vecinătăți, lungimea, lățimea și denumirea căilor de acces la drumurile publice;

c) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

d) opisul cu documentele depuse.

C. Avizul privind asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice se emite pe baza următoarelor documente:

a) cererea-tip;

b) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează:

(i) lungimea, declivitatea, lățimea și denumirea căilor de acces la drumurile publice;

(ii) distanța de la drumul de acces la obiectivul de investiție;

(iii) orice alte obstacole situate la o înălțime mai mică de 4,5 m aflate pe traseul de deplasare al autospecialelor de intervenție;

c) opisul cu documentele depuse.

D. Avize de securitate la incendiu pentru proiecte-tip ale construcțiilor cu grad mare de repetabilitate:

a) acordul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii lui, în copie;

b) planul de situație întocmit conform lit. d) de la nr. crt. 1 de la pct. A al prezentei anexe, în original, verificat de un verficator de proiect;

c) documentele prevăzute la nr. crt. 1 din tabelul de la pct. A al prezentei anexe care au suferit modificări în cadrul procesului de adaptare a proiectului în ceea ce privește asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, în original.